



BULLETIN SUR LA SÉCURITÉ



Bulletin sur la sécurité N° : **0000003**

Publié le 10 février 2021 par Paul Fowler, inspecteur en chef, Sécurité carburant, ministère du Travail et de l'Éducation postsecondaire

Chauffe-terrasses : consignes de sécurité

Contexte juridique

Publié conformément à l'article 30 de la loi sur la sûreté technique (*Technical Safety Act*).

Sommaire

Connaître la bonne utilisation des chauffe-terrasses et des appareils à flamme nue nous aidera tous à profiter des repas en plein air et à éviter les dangers des incendies et de l'empoisonnement au monoxyde de carbone.

À l'extérieur uniquement

LES CHAUFFE-TERRASSE SONT CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

Ne les utilisez JAMAIS à l'intérieur ou dans une structure fermée, comme une tente, pour éviter le danger d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

IL NE FAUT JAMAIS ENTREPOSER LES BOUTEILLES DE PROPANE À L'INTÉRIEUR.

Il faut les ranger en position verticale avec une protection inviolable et à l'épreuve de l'impact d'un véhicule, par exemple dans une cage verrouillée ou un espace clôturé. Si vous devez ranger votre chauffe-terrasse à l'intérieur pour des raisons de sécurité, retirer d'abord la bouteille de propane.

Hauteur et dégagement

IL FAUT installer le chauffe-terrasse selon les instructions du fabricant et respecter le dégagement nécessaire entre le haut de l'appareil et le plafond, et éloigner l'appareil des portes de l'immeuble, des prises d'air et de ce qui présente un risque d'incendie.

IL NE FAUT PAS installer un chauffe-terrasse près d'une sortie ou dans la voie de sortie, y compris les sorties d'urgence. Il ne faut pas bloquer l'équipement de lutte contre les incendies, notamment les bornes-fontaines et les raccordements du service d'incendie.

Stabilité

IL FAUT que le chauffe-terrasse soit sur une surface stable pour qu'on ne puisse pas le faire basculer.

IL NE FAUT PAS installer le chauffe-terrasse sur le gazon ou sur un trottoir dont la surface est inégale, ou près du bord d'une plateforme surélevée.

Déplacez le chauffe-terrasse avec précaution

NE DÉPLACEZ JAMAIS un chauffe-terrasse quand la flamme est allumée. Assurez-vous que l'alimentation en gaz est correctement fermée et que l'appareil est refroidi avant de la déplacer.

Surveillez le chauffe-terrasse

NE LAISSEZ JAMAIS un chauffe-terrasse sans surveillance. Faites preuve d'une prudence accrue si des enfants ou des adultes en état d'ébriété sont dans les alentours.

Appareil certifié

Assurez-vous que votre appareil est certifié par un laboratoire d'essai reconnu et qu'il remplit les exigences du règlement sur la sécurité carburant de la Nouvelle-Écosse (*Fuel Safety Regulations*).

Installez l'appareil correctement

Tous les appareils doivent être installés selon les instructions du fabricant. Tous les appareils de chauffage fixes à combustible doivent être installés par un technicien gazier autorisé de la Nouvelle-Écosse.

Mesures de précaution entourant les bouteilles de propane

- ✓ Renseignez les utilisateurs sur les pratiques sûres entourant l'installation et le débranchement des bouteilles de propane, la détection des fuites de gaz et les procédures d'urgence.
- ✓ Entreposez les bouteilles de propane en position verticale avec une protection inviolable; elles ne doivent pas être manipulées sans autorisation, et il ne faut pas les choquer entre elles ni les laisser tomber, ce qui pourrait provoquer une fuite ou un incendie.
- ✓ Les bouteilles de propane qui ne sont pas branchées à un appareil sont considérées en entreposage.
- ✓ N'entreposez pas de bouteilles de propane à l'intérieur ou près d'un appareil de chauffage ou près des zones réservées aux fumeurs.

- ✓ Les bouteilles de propane en entreposage doivent disposer d'une protection inviolable et à l'épreuve de l'impact d'un véhicule, par exemple dans une cage verrouillée ou un espace clôturé.

Comment détecter une fuite dans le branchement d'une bouteille de propane

Au moment d'installer une bouteille de propane, vérifiez toujours s'il y a une fuite en versant une solution moitié-moitié d'eau et de savon à vaisselle sur tous les branchements et les boyaux. Si des bulles apparaissent, il peut y avoir une fuite.

Serrez bien le raccord et refaites le test. Si des bulles apparaissent, contactez un technicien gazier autorisé pour qu'il répare ou remplace les pièces défectueuses.

La sécurité publique en priorité

La Direction de la sécurité réunit la Santé et la sécurité au travail et la Sûreté technique et fournit des services de sécurité publique au nom du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Pour des questions sur le bulletin

Direction de la sécurité
Travail et Éducation postsecondaire
1-800-952-2687
laesafetybranch@novascotia.ca